Vitrage feuilleté PVB

Pfp- Prescription technique générale

références	objet/finalité	définition de l'objet	modalités	lieux de l'action	critères de jugement	pièces/ témoin	commentaires
pfp 113aa00 vfpptgb12 B12 **31/12/2009** 11 3 aa 0 0	**Relatif aux arrêts prolongés**	Fichier de regroupement					
pfp 113es01 vfpptgb13 B13 **8/07/2009** 11 3 es 0 1	Adhérence PVB/verre des vitrages de fonction "S"	Essai selon la dispositions de l'annexe C de la EN 14449 retenue par le centre	sur vitrage 33.2 ou 44.2, selon l'annexe C de la EN 14449	Centre de production	Pas de modification notoire par rapport à l'initial	Rapport d'essai d'un OMV	Prélèvement en présence de l'OMV
pfp 113es02 vfpptgb14 B14 **8/07/2009** 11 3 es 0 2	Tenue à haute température	Essai à haute température sur 3 vitrages 44/2 ou 33/2 (cf. ptg 121vf02)	sur décision de CEKAL et échantillons prélevés	Laboratoire du centre ou, à défaut, de l'OMV	Voir ptg 122vf01	rapport de visite ou d'essai d'un OMV	Prélèvement en présence de l'OMV.
pfp 113es03 vfpptgb15 B15 **8/07/2009** 11 3 es 0 3	Tenue à l'humidité avec condensation	Essai à l'humidité avec condensation sur 3 vitrages 44/2 ou 33/2 (cf. ptg 121vf03)	sur décision de CEKAL et échantillons prélevés	Laboratoire de l'OMV	Voir ptg 122vf01	rapport d'essai d'un OMV	Prélèvement en présence de l'OMV.
pfp 113fb01 vfpptgb16 B16 **8/07/2009** 11 3 fb 0 1	Conformité des fabrications	Visite de qualification	sur décision de CEKAL	Centre de production	pas de réserves de l'OMV	rapport de visite d'un OMV	